

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../KĐ-PCCC-P6

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại đơn đề nghị 190424-02/TCG-GD ngày 19 tháng 04 năm 2024; (số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-240514-0069 ngày 14/05/2024).

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 17 tháng 04 năm 2024 của Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định phòng cháy chữa cháy Việt Nam,

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-4 của: Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HUD3 Tower số 121 – 123 phố Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam;
- Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định phòng cháy chữa cháy Việt Nam;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P6 (NPH).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại tá Nguyễn Minh Khương

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KD-PCCC-P6, ngày/...../2024
của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Ống CPVC dùng trong hệ thống chữa cháy tự động:						
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN20 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	406 (*33)/ 439	Paratech/ Hàn Quốc	2023	Cấp tem mẫu D Từ:011315893 Đến:011316298
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN25 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	125 (*33)/ 158		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316299 Đến:011316423
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN32 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	165 (*33)/ 198		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316424 Đến:011316588
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN40 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	46 (*33)/ 79		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316589 Đến:011316634
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN50 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	210 (*33)/ 243		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316635 Đến:011316844
-	Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 DN65 4000mm Số lô: 4GY6		Ống	73 (*33)/ 106		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316845 Đến:011316917
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN20		Cái	1.596 (*17)/ 1.613		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011316918 Đến:011318513
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN25		Cái	195 (*20)/ 215		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011318514 Đến:011318708
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN32		Cái	99 (*12)/ 111		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011318709 Đến:011318807
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN40		Cái	43 (*12)/ 55		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011318808 Đến:011318850
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50		Cái	186 (*12)/ 198		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011318851 Đến:011319036
-	Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN65		Cái	114 (*12)/ 126		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319037 Đến:011319150
-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN20		Cái	645 (*14)/ 659		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319151 Đến:011319795
-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN25		Cái	30 (*15)/ 45		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319796 Đến:011319825
-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN32		Cái	42 (*18)/ 60		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319826 Đến:011319867

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KĐ-PCCC-P6, ngày/...../2024

của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN40		Cái	32 (*14)/ 46	Paratech/ Hàn Quốc	2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319868 Đến:011319899
-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50		Cái	57 (*14)/ 71		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319900 Đến:011319956
-	Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN65		Cái	42 (*14)/ 56		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319957 Đến:011319998
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN25x20		Cái	168 (*13)/ 181		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011319999 Đến:011320166
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN32x20		Cái	236 (*12)/ 248		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320167 Đến:011320402
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN40x20		Cái	50 (*12)/ 62		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320403 Đến:011320452
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50x20		Cái	200 (*12)/ 212		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320453 Đến:011320652
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50x25		Cái	81 (*12)/ 93		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320653 Đến:011320733
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50x32		Cái	103 (*12)/ 115		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320734 Đến:011320836
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50x40		Cái	86 (*12)/ 98		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320837 Đến:011320922
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN65x25		Cái	231 (*12)/ 243		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011320923 Đến:011321153
-	Lơ thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN25x20		Cái	299 (*21)/ 320		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011321154 Đến:011321452
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN65x32		Cái	143 (*12)/ 155		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011321453 Đến:011321595
-	Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN65x40		Cái	79 (*12)/ 91		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011321596 Đến:011321674
-	Côn thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN25x20		Cái	170 (*14)/ 184		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011321675 Đến:011321844

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KĐ-PCCC-P6, ngày/...../2024
của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

-	Côn thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN32x25		Cái	216 (*20)/ 236	Paratech/ Hàn Quốc	2023	Cấp tem mẫu D Từ:011321845 Đến:011322060
-	Côn thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN40x32		Cái	89 (*12)/ 101		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011322061 Đến:011322149
-	Nối ống chuyển ren trong CPVC PT BlazeMaster SCH80 DN50		Cái	82 (*15)/ 97		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011322150 Đến:011322231
-	Nối ống chuyển ren trong CPVC PT BlazeMaster SCH40 DN20x15		Cái	1.589 (*30)/ 1.619		2023	Cấp tem mẫu D Từ:011322232 Đến:011323820

- (*) Cơ quan kiểm định đã lấy mẫu và thử nghiệm phá hủy một số phương tiện PCCC theo quy định;
- Theo văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 01/2024/BBKĐ/PVC/VFPI-TC ngày 17/4/2024 của Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định phòng cháy chữa cháy Việt Nam, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường;
- Đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các phương tiện PCCC trên theo đúng quy định của pháp luật./.